

**DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU**  
**LABORATOR DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATEA PUBLICA**

Str. G-al Grigore Bastan nr.3 Buzau  
 Tel 0238 725690 / 0238 725691 , Fax 0238 721539  
[www.aspbz.ro](http://www.aspbz.ro) e-mail [medprev@dspbz.ro](mailto:medprev@dspbz.ro)

acreditat pentru  
 ÎNCERCARE



SR EN ISO/CEI 17025:2005  
 CERTIFICAT DE ACREDITARE  
 LI 637

**BULETIN DE ANALIZA**  
**analize apa**  
**Nr. 953 / 23.11.2018**

Identificare client: SC Pure Aquamin SRL  
 Probele au fost recoltate de: igiena alimentatiei-as. Dumitru Viorel  
 Locul recoltei: Lopatari -Plostina  
 Sursa: instalatie proprie  
 Data primirii probelor: 15.11.2018 Intervalul executarii analizelor: 15.11.2018 - 23.11.2018  
 Analize solicitate chimic: audit  
 Analize solicitate microbiologic: monitorizare audit  
 Document insotitor: pv.775/14 11 2018

Cod proba	Tipul probei / Locul prelevarii	Mod prezentare, abateri
2067	apa de masa necarbogagozoasa / Lot: 318/14.11.2018	PET 19L


**REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 2067**

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Valoare admisa	Val. determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001	mg/l	Max 0.50	<0.03
Bor / SR ISO 9390:2000	mg/l	Max 1.00	0.218
Cloruri / SR ISO 9297-01:2001	mg/l	Max 250	8.5
Fier / SR ISO 6332:1996/C1:2006	µg/l	Max 200	20.17
Nitrati / Merck SpectroQuant 109713	mg/l	Max 50	2.730
Nitriti / SR EN 26777:2002/C1:2006	mg/l	Max 0.50	<0.015
Duritate-suma ionilor de calciu si magneziu / SR ISO 6059:2008	gr.germ.	Min 5	6.05
Fluor(NR) / metoda electrochimica PS 01-33	mg/l	Max 1.2	0.268
Pesticide organoclorurate / SR EN ISO 6468:2000	µg/l	Max 0.5	<0.003
Numar de colonii la 22°C / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Max 100	0
Numar de colonii la 37°C / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Max 20	0
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015	ufc/ 250ml	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015	ufc/250ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/250ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa / SR EN ISO 16266:2008	ufc/250ml	0	0

(NR)Analiza neacreditata RENAR.

Valoarea determinata <... reprezinta limita de cuantificare a laboratorului.

Lucrat de: chimist principal Chioveanu Constanta  
 CHIOVEANU CONSTANTA  
 CHIMIST PRINCIPAL  
 CHIMIE SANITARA  
 COD: 380008



**DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU  
LABORATOR DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATEA PUBLICA**

Str. G-al Grigore Bastan nr.3 Buzau  
Tel 0238 725690 / 0238 725691 , Fax 0238 721539  
[www.aspbz.ro](http://www.aspbz.ro) e-mail [medprev@dspbz.ro](mailto:medprev@dspbz.ro)

**BULETIN DE ANALIZA**  
**analize apa**  
**Nr. 953 / 23.11.2018**

Biolog principal Manole Claudia

BIOLOG PRINCIPAL  
MICROBIOLOGIE  
COD: 380052

**OBSERVATII SI CONCLUZII** (observatiile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR)

Pesticidele organoclorurate analizate: aldrin, alfa-HCH, beta-HCH, gama-HCH, delta-HCH, decaclorobifenil, dieldrin, endosulfan I, endosulfan II, endosulfan sulfat, endrin, endrin aldehida, endrin cetona, alfa-clordan, gama-clordan, heptaclor epoxid, heptaclor epoxid B, metoxiclor, 2,4,5,6 tetracloro m-xilen, , 4-4'DDD, 4-4' DDE, 4-4' DDT

Valorile admise sunt stabilite de Legea 458/2002 actualizata cu modificarile si completarile ulterioare.

Medic coordonator: Lixandru Veronica

**FĂTU RAMONA**

Buletinul se referă la probele prezentate. Se interzice reproducerea partiala a buletinului de analiza.  
Sfarsitul buletinului de analiza.

Cod: 380019

